

Wyjaśnienia do specyfikacji :

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych-tekst jednolity (Dz.U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami) podaję treść pytań jakie otrzymał zamawiający w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn.„**Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól w m. Rogów**” oraz udzielam wyjaśnień ;

1. Dotyczy poz. 8 Kosztorysu ofertowego. Wyliczenie ilości w opisie pozycji (1975 m2) nie odpowiada ilości w polu ilość (750 m2) Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. W poz. 8 kosztorysu w opisie pozycji jest

$(2 \times 0,25 \times 750) + (2 \times 0,5 \times 400) + (2 \times 0,75 \times 800) = 1975 \text{ m}^2$ **winno być $2 \times 0,5 \times 750 = 750 \text{ m}^2$**

2. Dotyczy ST 05.03.05 B - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Wg pkt 1.3 tej ST należy stosować mieszankę **0/16**, natomiast wg pkt 5.1 mieszankę **0/12,8**. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. w ST 05.03.05.B. w pkt 1.3 tej ST jest mieszanka 0/16 winno być 0/12,8

3. Dotyczy punktu 2.1 ST DM 00.00.00, który stanowi, że cyt.: *”Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiału.”* Z uwagi na krótki termin realizacji zadania, tj. do 15 września 2009r. prosimy o rozważenie możliwości skrócenia 3-y tygodniowego terminu przewidzianego tym zapisem dla Inspektora nadzoru na akceptację materiału.

Odp. w pkt 2.1 ST DM 00.00.00. jest “ Co najmniej na trzy tygodnie”

Dopuszcza się na: „ Co najmniej na pięć dni