

Wyjaśnienia do specyfikacji :

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych-tekst jednolity (Dz.U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami) podaję treść pytań jakie otrzymał zamawiający w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn. „**Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól w m. Kobylin- Zacywilki** ” oraz udzielam wyjaśnień ;

1. Czy Zamawiający posiada materiał na wyrównanie poboczy tj. destruktu bitumiczny ?

Odp. Nie , nie posiada

2. Zgodnie ze SST”D.06.03.01 Uzupełnienie poboczy” materiałem do wykonania w/w uzupełnienia jest mieszanka żwirowa (pkt.2.2) czy Wykonawca ma rozumieć , że materiałem na wykonanie poboczy może być destruktu bądź alternatywnie mieszanka żwirowa?

Odp. Materiałem do wykonania uzupełnienia poboczy ma być destruktu bitumiczny tak jak podano w kosztorysie ofertowym poz.5.