

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- tekst jednolity (Dz.U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami) podaję treść pytań jakie otrzymał zamawiający(**w dosłownym brzmieniu**) w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na zadanie pn. „**Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Przylęk Duży**” oraz udzielam wyjaśnień ;

Pytanie:

1. Poz.22-24 – zasuwy i zawory ze stali nierdzewnej – takie elementy nie występują w dostępnej dokumentacji

Odpowiedź

Tak ,to prawda dlatego też dokonano zmiany w kosztorysie

2. Poz. 25-35 dubluje się już zostały ujęte w p. 15 rurociągi i armatura poza zestawami filtracyjnymi . Poza tym ilość kształtek w tych pozycjach wskazują na dwukrotne zliczenie rur i kształtek wycenianych w p. 1-3 –zestawy filtracyjne i areacyjne.

Odpowiedź

Tak ,to prawda dlatego też dokonano zmiany w kosztorysie

3. Na schemacie technologicznym występują 3 wodomierze z nadajnikiem impulsów a w przedmiarze 3 wodomierze z nadajnikiem impulsów i 1 wodomierz kołnierzowy 125

Odpowiedź

Dokonano zmiany w kosztorysie

4. W przedmiarze p. 41 zawyżono ilość rur (wynika to z głębokości studni) oraz ujęto inną pompę głębinową niż wskazana w dokumentacji . W dokumentacji pompa ma mniejszą wysokość podnoszenia niż policzona w przedmiarze głębokość jej zapuszczenia . Wg pomiarów z p. 31 i 42 głębokość zapuszczenia wynosi 81 m .

Odpowiedź

Dokonano zmiany w kosztorysie

5. W p. 16 przedmiaru opisano inny zestaw hydroforowy niż w dokumentacji

Dokonano zmiany w kosztorysie

W związku z tym , że wszystkie w/w zapytania dotyczą załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – kosztorysu ofertowego cz, technologiczna dlatego też na zadane pytania udzielono krótkiej odpowiedzi a w załączeniu przedkłada się nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót – cz. technologiczna

Jednocześnie informuję, że w SIWZ w pkt 2 , dziale XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny zapisano . „Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dokumentem podstawowym jest projekt budowlany. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, a nie zasadniczym dla dokonania wyceny oferty. W przypadku różnic pomiędzy tymi dokumentami dokumentem pierwszym jest projekt budowlany.