

**DOTYCZY PRZETARGU NIEGRANICZONEGO :
„ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ROGÓW
POPRZECZ PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
PRZY OSP W ROGOWIE”**

ODPOWIEDZI NA DZIEŃ 05-02-2012

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie ilości wiązarów w poz. 17 – dział budowlany .

ODP: w poz 17 należy przyjąć właściwy przedmiar 235 m2

2. W związku z informacją zawartą w SIWZ na str 17 -18 , iż załącznikiem do niniejszego SIWZ –u jest w punkcie 10 dokumentacja budowlana , proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego kompletu rysunków budowlanych .
Zgodnie z zapisem projektanta w opisie technicznym załączonym do w/w Dokumentacji jednym ze składowych dokumentacji jest rysunek konstrukcyjny wiązara dachowego (str 33 dokumentacji) , którego brak na stronie internetowej. Brak rysunku uniemożliwia jego poprawną wycenę .

Odp. na stronie internetowej zamieszczony został rysunek konstrukcyjny wiązara dachowego w formacie PDF.

3. W pozycji 54 kosztorysu nakładczego występują podkłady z materiałów sypkich w ilości 148 m3 (pomieszczenie 1.2 - grubość podkładów 0,8 m), natomiast taka ilość nie wynika z projektu oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy taką ilość podkładów należy wycenić w kosztorysie ofertowym, a jeśli tak to prosimy o wyjaśnienie, czy pomieszczenie 1.2 należy „wykorytować” na głębokość 80 cm i uzyskaną w ten sposób ziemię wywieźć ?

Odp: Poz. 54. skalkulować wg załącznika – patrz prace żelbetowe – wieniec, słupy, nadproża stalowe.

Wyjaśnienie : rezygnuje się z wymiany podłoża gruntowego – w miejsce tego zadania / poz 54 / przewidziano realizację elementów żelbetowych .

Pomieszczenia 1.2 nie będziemy „wykorytować” – pozostawimy istniejący podkład betonowy na którym wykonamy pozostałe warstwy podłogowe .