

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- (Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.) podaję treść pytań jakie otrzymał zamawiający **(w dosłownym brzmieniu)** w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na zadanie pn PRZEBUDOWA DROGI ul. CHOPINA w ROGOWIE oraz udzielam wyjaśnień:

PYT.

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, w-wa ścieralna, grubość po zagęszczeniu – **w przedmiarze jest 3cm a w dokumentacji 4cm.**  
Prosimy również o podanie kategorii ruchu.

ODP. **Grubość warstwy ścieralnej należy przyjąć tak jak w przedmiarze – 3cm**  
**Kategoria ruchu KR 1-2**