

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – t.j.) podaję treść pytań jakie otrzymał zamawiający (**w dosłownym brzmieniu**) w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na zadanie pn. **Przebudowa nawierzchni drogi Mroga Górna – Jasień** oraz udzielam wyjaśnień

1. Wymagania Techniczne WT-1 i WT-2 wyd. 2008, na których oparte są specyfikacje dla warstw bitumicznych zostały zastąpione w 2010 roku Wymaganiami Technicznymi WT-1 i WT-2 wyd. 2010.

Zmiana ta spowodowała usunięcie wielu błędnych zapisów, występujących w zastąpionych dokumentach.

Czy w związku z tym faktem Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do realizacji niniejszego projektu mieszanek mineralno-asfaltowych opartych na Wymaganiach Technicznych WT-1 i WT-2 wyd. 2010, czy świadomie nakaze przygotować mieszanki mineralno-asfaltowe według dokumentacji nieaktualnej i obciążonej błędami merytorycznymi?

Odp. Inwestor wyraża zgodę na stosowanie mieszanek zgodnie z WT 1 i WT 2 z 2010 roku

2. Czy zakres robót obejmuje wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .

Odp. Zakres robót nie obejmuje inwentaryzacji powykonawczej

3. Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączania kosztorysów do oferty, a jedynie dołączenie ich przed podpisaniem umowy w przypadku wybrania na Wykonawcę, z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczania oraz ograniczony czas na przygotowanie oferty.

Odp. Kosztorysy są częścią specyfikacji i są wymagalne na etapie przetargu , a czas ogłoszenia był zgodny z przepisami

4. Prosimy o dodanie do kosztorysu pozycji dot. wykonania robót geodezyjnych.

Odp. Zadanie nie wymaga sporządzenia inwentaryzacji dlatego nie ma takiej pozycji w kosztorysie

5. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej (Excel).

Odp. Zamawiający nie posiada kosztorysów w wersji edytowalnej

6. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego formularzy w wersji edytowalnej (Word).

Odp. Zamawiający nie zamieści formularzy w wersji edytowalnej

7. Prosimy o informację czy na okres trwania robót można wyłączyć z ruchu przebudowywany odcinek drogi.

Odp. Nie ma możliwości wyłączenia z ruchu całego odcinka drogi.

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej

podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Wykonawca ma wykonać odcinek drogi o określonych parametrach. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie i wydłużenie terminu może nastąpić w przypadku zlecenia wykonania robót dodatkowych

9..Prosimy o informację, do kogo należy destrukcja z rozbiórki. Jeżeli do Zamawiającego, to proszę o wskazanie miejsca składowania.

Odp. Materiał z rozbiórki należy do wykonawcy

10.Czy kruszywo z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie miejsca składowania.

Odp. Materiał z rozbiórki należy do wykonawcy

11.Prosimy o podanie frakcji kruszywa do wykonania górnej warstwy podbudowy.

Odp. Kruszywo łamane 0-31,5

12.Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje wszystkimi gruntami przeznaczonymi pod inwestycję?

Odp. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością – działką stanowiącą drogę