

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) podaję treść pytań jakie otrzymał zamawiający(**w dosłownym brzmieniu**) w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na zadanie pn „**Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Wągry**” oraz udzielam wyjaśnień ;

Prosimy o doprecyzowanie rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych, które mają być zastosowane do realizacji przedmiotowego projektu. W przekroju konstrukcyjnym jest AC 8 S i AC 11 P, a w pozostałej dokumentacji np. w STWiORB - AC 11 S i AC 11 W.

Odp. Proszę przyjąć masę AC 8 S i AC 11 W